endesa chile

Santiago, - 3 MAR. 2010

Gerencia General N° 100/

Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Responde Oficio Circular N° 574

Señor Superintendente:

En respuesta al Oficio Circular N° 574 de fecha 1° de marzo de 2010, en el que solicita información acerca de los efectos o impactos que se hayan producido o puedan producirse en la Compañía como consecuencia del terremoto del día 27 de febrero del presente, informo a Ud. lo siguiente:

Las actividades de generación de energía eléctrica dependen del consumo de la energía y del transporte de ésta por las redes de transmisión, subtransmisión y de distribución eléctrica.

El terremoto del 27 de febrero afectó seriamente el consumo eléctrico entre la V y la IX región, como asimismo las redes de distribución, subtransimisón y transmisión de la zona afectada.

Esta situación ha impactado el normal funcionamiento de nuestras instalaciones de generación, pese a que los efectos del terremoto sobre nuestros activos son menores, a excepción del caso de la central a carbón Bocamina 1 que se indica más adelante. Estos impactos han ido disminuyendo día a día al irse normalizando las redes y consumos afectados. Toda esta situación redundará en menores ventas de energía, cuya magnitud se encuentra aún en evaluación.

En cuanto a la central a carbón Bocamina 1, ubicada en la ciudad de Coronel, hay que señalar que tiene una potencia de 128 MW, lo que representa un 2,5% de la potencia de la compañía en Chile. Esta central experimentó daños en su infraestructura que están siendo evaluados y que la tendrán indisponible para el servicio en un período aún no determinado, pero no menor a unos 60 días.

El resto de los activos de generación de la Compañía se encuentran disponibles para la operación del sistema eléctrico.

En relación con la Central Bocamina, debemos informar que existen seguros contratados para este tipo de siniestros, tanto en cuanto a daños materiales, como por interrupción de negocios. Las primas se encuentran al día y hemos iniciado el levantamiento de los daños a objeto de proveer a las instancias correspondientes la información requerida en este tipo de situaciones.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Joaquín Galindo Vélez
Gerente General

Santa Rosa 76 - Teléfono (56-2) 630 9000 - Casilla 1392 Correo Central - Fax (56-2) 6353938 (56-2) 6354720 - Santiago de Chile